



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

1. ESPECIFICACIONES DE ACERAS

- Ancho mínimo: 1.20 metros en zonas residenciales y 1.50 metros en zonas urbanas.
- Espesor del concreto: 10 cm (4 pulgadas).
- Inclinación transversal: 2% para drenaje pluvial.
- Acabado: Escobillado antideslizante.
- Separación de juntas de dilatación: cada 3 metros lineales.

2. ESPECIFICACIONES DE CONTENES

- Dimensiones: 0.15 m de ancho x 0.30 m de alto.
- Tipo: Contén prefabricado o vaciado en sitio, de concreto con resistencia de 280 kg/cm².
- Separación entre contenes y calzada: Ninguna, se coloca al borde.
- Refuerzo: Varilla de 3/8" opcional si hay alto tráfico.

DETALLE SECCION CALZADA Y ACERA
ESC. 1/20

